


Umweltinformationen nach Art. 10 Abs. 1 BayUIG zum Unternehmen



Firma Scherzer & Schneider eGbR
Kriegerlindenstraße 3, 90427 Nürnberg

Standort der Anlage



Informationspunkte	Aussage
Standort	Kraftshofer Hauptstraße 128, Nürnberg Flur-Nummern 320/1, 320/2, 321 und 321/1 Gemarkung Kraftshof
Entscheidung vom	19.11.2025
Beschreibung der Tätigkeit	Errichtung und Betrieb einer Heizzentrale für die Strom- und Wärmeversorgung einer Gewächshausanlage Zulassung des vorzeitigen Beginns für die Errichtung des Heizhausgebäudes, der Elektroschaltanlage und des Pufferspeichers sowie Aufstellung des Kamins und des CO ₂ -Tanks
Immissionsschutzrechtlich relevante Anlagenbereiche	Zwei Blockheizkraftwerke mit je 3,7 MW Feuerungswärmeleistung und ein Gaskessel mit 3 MW Feuerungswärmeleistung sowie ein Pufferspeicher
Rechtliche Einstufung nach Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) i.V.m. Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV), § 1 Abs. 1 und des Anhangs hierzu	Verbrennungsmotoranlage - Ziff. 1.2.3.2 des Anhangs Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser, Prozesswärme oder erhitztem Abgas in einer Verbrennungseinrichtung (wie Kraftwerk, Heizkraftwerk, Heizwerk, Gasturbinenanlage, Verbrennungsmotoranlage, sonstige Feuerungsanlage) einschließlich zugehöriger Dampfkessel, ausgenommen Verbrennungsmotoranlagen für Bohranlagen und Notstromaggregate, durch den Einsatz von Heizöl EL, Dieselkraftstoff, Methanol, Ethanol, naturbelassenen Pflanzenölen oder Pflanzenölmethylestern, naturbelassenem Erdgas, Flüssiggas, Gasen der öffentlichen Gasversorgung oder Wasserstoff mit einer Feuerungswärmeleistung von 1 Megawatt bis weniger als 20 Megawatt, bei Verbrennungsmotoranlagen oder Gasturbinenanlagen