

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	564	Stadt Nürnberg	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	564	Stadt Nürnberg	
Betreiber	[Name]	S.P.T. GmbH		
Standort	[Bezeichnung]			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Hundingstr. 13	90431	Nürnberg
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Oberflächenbehandlungsanlage		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	3.10.1	2.6	

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	36
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	13.07.2021	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]			
	Schwerpunkte [X]	X		
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]		X	Fachkundige Stelle für Wasserwirtschaft Umweltamt Nürnberg	
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	alle bisherigen, insbesondere §15 vom 10.06.2021 und 18.05.2018	
	Anforderungsliste [X]	X		
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL